Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Rysunek nie może być przerysowywany lub kopiowany bez pisemnej zgody ELPRO-NET

Faza PB Arkusz 2/2

Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji
ELPRO-NET
31-764 Kraków, ul. Darwina 3
tel. 12 425-93-33 w.20

TEMAT: Remont (bez zmiany sposobu użytkowania) istniejącego budynku Domu Studenckiego na cele wyższej uczelni państwowej) jaką jest Uniwersytet Jagielloński przy ul. 3 Maja 5 w Krakowie
TYTUŁ: Tablica piętrowa TP11. Schemat strukturalny

INWESTOR: „Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK" 30-067 Kraków, ul. Piastowska 47
OBIEKT: Dom Studencki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Branża: Elektryczna

Projektował: mgr inż. Wojciech Wieczorek Nr. upr. 361/90

Sprawdził: inż. Stanisław Ostafin Nr. upr. GP.IV-63/201/76

Skala

Data: 11.2015

Nr rysunku: E-07

TABLICA TP11

3N~50Hz,400/230V/TN-S

L1,L2,L3 1/3
N 1/3
PE 1/3

10F C60N 1P-C10
10K 0037 00 FR101 10A
10S1
10S2 FR101 10A
11F C60N 1P-B6
12F C60N 1P-C10
15F DPN N VIGI 2P-B16A 30mA/AC

YDYżo 3x1,5 TP11-10 → 2xE
YDYżo 3x1,5 TP11-10a → 2xEn
YDYżo 3x1,5 TP11-11 → 2xAW1, 1xEW1
YDYżo 3x1,5 TP11-12 → 9xC 3xD 1xF 6xF1
YDYżo 3x2,5 TP11-15 → 4x

Uwagi:
1. Tablica podtynkowa, blaszana z 4 listwami TH-35 o pojemności min. 20 modułów w rzędzie.
2. Tablica zlokalizowana w miejscu wymienianej tablicy kondygnacyjnej.

Nr obwodu	10	11	12	15
Moc Pi [kW]	0,148	0,004	0,60	2,00
Przeznacz.:	Obwody oświetlenia korytarza K-03		Oświetlenie	Gniazda wt.
Programator czasowy				
Oświetl. dzienne				
Oświetl. nocne				
Oświetl. ewakuacyjne				
Oświetl. kierunkowe			korytarz K05 taz.t03,t04,t09	korytarz K05 taz.t03,t04,t09

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com