Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Rysunek nie może być przerysowywany lub kopiowany bez pisemnej zgody ELPRO-NET

Faza PB Arkusz 2/2

Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji
ELPRO-NET
31-764 Kraków, ul. Darwina 3
tel. 12 425-93-33 w.20

TEMAT: Remont (bez zmiany sposobu użytkowania) istniejącego budynku Domu Studenckiego na cele wyższej uczelni państwowej) jaką jest Uniwersytet Jagielloński przy ul. 3 Maja 5 w Krakowie
TYTUŁ: Tablice piętrowe TP22-TP25. Schemat strukturalny

INWESTOR: „Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK" 30-067 Kraków, ul. Piastowska 47
OBIEKT: Dom Studencki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Projektował
mgr inż. Wojciech Wieczorek
Nr. upr. 361/90

Sprawdził
inż. Stanisław Ostafin
Nr. upr. GP.IV-63/201/76

Skala

Data 11.2015

Nr rysunku E-12

Branża Elektryczna

# TABLICE TP22-TP25

3N~50Hz,400/230V/TN-S

1/2

15F C60N 1P-C10

15K 0037 00 (1 2 4 5)

15S1 FR101 10A

15S2 FR101 10A

16F C60N 1P-B6

17F C60N 1P-C10

21F DPN N VIGI 2P-B16A 30mA/AC

22F DPN N VIGI 2P-B16A 30mA/A

YDYżo 3x1,5 TP2*-15 — 5xE

YDYżo 3x1,5 TP2*-15a — 3xEn

YDYżo 3x1,5 TP2*-16 — 4xAW1, 1xEW1, 1xEW2

YDYżo 3x1,5 TP2*-17 — 2xC, 2xD, 2xF

YDYżo 3x2,5 TP2*-21 — 4x

YDYżo 3x2,5 TP2*-22 — PD*

Uwagi:
1. Tablica podtynkowa, blaszana z 4 listwami TH-35 o pojemności min. 20 modułów w rzędzie.
2. Tablica zlokalizowana w miejscu wymienianej tablicy kondygnacyjnej.

| Nr obwodu | | | 15 | | | | 16 | | 17 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc Pi [kW] | | | 0,296 | | | | 0,008 | | 0,164 | 2,00 | 0,50 |
| Przeznacz.: | | | Obwody oświetlenia korytarza | | | | | | Oświetlenie | Gniazda wtyczkowe | Punkt |
| | | | Programator czasowy | Oświetl. dzienne | Oświetl. nocne | Oświetl. ewakuacyjne | Oświetl. kierunkowe | | Korytarz K02 łaz. t01,t02 | Korytarz K03 łaz. t01,t02 | dystrybucyjny |

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com