Projektował
mgr inż. Wojciech Wieczorek
Nr. upr. 361/90

Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji
ELPRO-NET
31-764 Kraków, ul. Darwina 3
tel. 12 425-93-33 w.20

Sprawdził
inż. Stanisław Ostafin
Nr. upr. GP.IV-63/2017/76

Skala

Data
11.2015

Nr rysunku
E-17

INWESTOR: „Fundacja „Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
„BRATNIAK" 30-067 Kraków, ul. Piastowska 47

OBIEKT: Dom Studencki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Branża
Elektryczna

TEMAT: Remont (bez zmiany sposobu użytkowania) istniejącego budynku Domu Studenckiego na cele wyższej uczelni państwowej jaką jest Uniwersytet Jagielloński przy ul. 3 Maja 5 w Krakowie

TYTUŁ: Tablica kuchni TK. Schemat strukturalny

Faza
PB

Arkusz
1/1

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Rysunek nie może być przerysowywany lub kopiowany bez pisemnej zgody ELPRO-NET

TABLICA TK

3N~50Hz,400/230V/TN-S

Pi=11,07kW
Po=6,64kW
Io=12,0A

L1,L2,L3
N
PE

01Q 3P-40A
02F 3xC60N 1P-B6
02H1-H3 V cz.
1F C60N 1P-C10
2F DPN N VIGI 2P-B16A 30mA/AC
3F DPN N VIGI 2P-B16A 30mA/AC
4F DPN N VIGI 2P-B16A 30mA/AC
5F DPN N VIGI 4P-B16A 30mA/AC
CT 3P-25A
5K
6F C60N 1P-B6
6K1 MINs 30s-8min
5K A1 A2
S F

YDYżo 5x4 TP1*-7
YDYżo 3x1,5 TK-1
YDYżo 3x2,5 TK-2
YDYżo 3x2,5 TK-3
YDYżo 3x2,5 TP11-14
YDYżo 5x2,5 TP11-15

3xC (i)
4x
OK
P
K

Uwagi:
1. Tablica w obudowie izolacyjnej 2x18 modułów
alokalizowana nad drzwiami wejściowymi do kuchni.

Nr odwodu	01	02	1	2	3	4	5	6
Moc Pi [kW]	11,07	-	0,072	2,0	0,02	2,0	7,0	-
Przeznacz.:	Zasilanie z tabl. piętrowej TP1*	Kontrola napięcia	Oświetlenie kuchni	Gniazda wtyczkowe	Okap kuchenny	Piekarnik	Kuchnia elektr.	Obwody sterowania załączaniem kuchni elektrycznej

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com