Nr obwodu	23	24	25	26	27
Moc Pi [kW]	7,0	7,0	-	0,224	1,0
Przeznacz.:	Kuchnia elektr.	Kuchnia elektr.	Obwód ster. zał. kuch. elektr.	Tablica wentylacyjna	Zasilacz urządzeń p.poż.

Pi=66,40kW
Po=26,78kW
Io=48,3A

Uwagi:
1. Tablica podtynkowa, blaszana dwuczęściowa zamykana oddzielnymi drzwiczkami.
2. Część z 4 listwami TH-35 o pojemności min. 20 modułów w rzędzie.
3. Część górna z rezerwą miejsca dla zabudowy urządzeń instalacji słaboprądowych.

Projektował: mgr inż. Wojciech Wieczorek Nr. upr. 361/90	Sprawdził: inż. Maria Świątton Nr. upr. 230/78	Skala	Data 02.2014
Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji "WOJGRA"– elpro 31-764 Kraków, ul. Darwina 3 tel/fax. (012) 425-93-33 w.21, 425-93-33 w.20	INWESTOR: Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego "BRATNIAK" Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków OBIEKT: D.S. "PIAST" ul. Piastowska 47 w Krakowie TEMAT: Remont instalacji elektrycznych w Domu Studenckim "PIAST" w Krakowie ul. Piastowaska 47 TYTUŁ: Tablica piętrowa TP72. Schemat strukturalny		Nr projektu E-012014 Nr rysunku E-10
Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Rysunek nie może być przerysowywany lub kopiowany bez pisemnej zgody "WOJGRA"–elpro			Nr ark. 03 format A4

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com