Nr obwodu	01	02	1/1	1/2	2/1	2/2	3/1	3/2	4/1	4/2
Moc Pi [W]	0,224	-	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
Przeznaczenie	Zasilanie z tablicy TP72 na 7 piętrze	Obwód ster. stycznika głównego	Wentylator nasady dachowej	Wentylator nasady dachowej	Wentylator nasady dachowej	Wentylator nasady dachowej	Wentylator nasady dachowej	Wentylator nasady dachowej	Wentylator nasady dachowej	Wentylator nasady dachowej

Projektował
mgr inż. Wojciech Wieczorek
Nr. upr. 361/90

Sprawdził
inż. Marian Świątłon
Nr. upr. 230/78

Skala

Data
02.2014

Faza
Projekt Wykonawczy

Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji
„WOJGRA"– elpro
31-764 Kraków, ul. Darwina 3
tel/fax. (012) 425-93-33 w.21, 425-93-33 w.20

INWESTOR: Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK" Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków
OBIEKT: D.S. "PIAST" ul. Piastowska 47 w Krakowie
TEMAT: Remont instalacji elektrycznych w Domu Studenckim "PIAST" w Krakowie ul. Piastowska 47
TYTUŁ: Tablica wentylacyjna TW2. Schemat strukturalny

Nr projektu
E-012014

Nr rysunku
E-12

Nr ark. 01
format A4

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Rysunek nie może być przerysowywany lub kopiowany bez pisemnej zgody "WOJGRA"-elpro

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com