Uwagi:
1. Tablica podtynkowa, blaszana dwuczęściowa zamykana oddzielnymi drzwiczkami.
2. Część z 4 listwami TH-35 o pojemności min. 20 modułów w rzędzie.
3. Część górna z rezerwą miejsca dla zabudowy urządzeń instalacji słaboprądowych.

Nr odwodu	10	11	12	15	
Moc Pi [kW]	0,462	0,031	0,6	1,0	16,0
Przeznacz.: Obwody oświetlenia korytarzy – Programator czasowy					
Obwody oświetlenia korytarzy – dzienne					
Obwody oświetlenia korytarzy – nocne					
Obwody oświetlenia korytarzy – Ośw. kierun. i ewakuacyjne					
Obwody gniazd wtyczkowych w korytarzu					
Zasilacz urządzeń p.poż.					
Istniejące odpływy zasilające obwody pomieszczeń administracji (przeniesione z istniejącej, wymienianej tablicy piętrowej)					

Projektował: mgr inż. Wojciech Wieczorek Nr. upr. 361/90	Sprawdził: inż. Marian Świątłoń Nr. upr. 230/78	Skala	Data 02.2014
Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji "WOJGRA" – elpro 31-764 Kraków, ul. Darwina 3 tel/fax. (012) 425-93-33 w.21, 425-93-33 w.20	INWESTOR: Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego "BRATNIAK" Ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków OBIEKT: D.S. "PIAST" ul. Piastowska 47 w Krakowie TEMAT: Remont instalacji elektrycznych w Domu Studenckim "PIAST" w Krakowie ul. Piastowska 47 TYTUŁ: Tablica piętrowa TP01. Schemat strukturalny		Faza Projekt Wykonawczy
		Nr projektu E-012014	Nr rysunku E-04

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Rysunek nie może być przerysowywany lub kopiowany bez pisemnej zgody "WOJGRA"-elpro

Nr ark. 02 | format A4

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com