Nr odwodu	01	02	03	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Moc Pi [kW]	49,49	–	–	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	–	–
Przeznacz.:	Zasilanie tabl. złobka	Zasilanie z Tablicy TG2	Kontrola napięcia	Ochronnik przeciwprzep	Obwody zasilania tablic mieszkaniowych						Rezerwa	Rezerwa
					Pokoje 134,136	Pokoje 138,140	Pokoje 139,141	Pokoje 142,144	Pokoje 143,145	Pokoje 147,149	Pokoje 151,153	

Projektował
mgr inż. Wojciech Wieczorek
Nr. upr. 361/90

Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji
„WOJGRA"– elpro
31–764 Kraków, ul. Darwina 3
tel/fax. (012) 425–93–33 w.21, 425–93–33 w.20

Sprawdził
inż. Maria Świątoń
Nr. upr. 230/78

Skala

Data
02.2014

Faza
Projekt Wykonawczy

Nr projektu
E–012014

INWESTOR: Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK" Ul. Piastowska 47, 30–067 Kraków
OBIEKT: D.S. „PIAST" ul. Piastowska 47 w Krakowie

Nr rysunku
E–06

TEMAT: Remont instalacji elektrycznych w Domu Studenckim „PIAST" w Krakowie ul. Piastowska 47
TYTUŁ: Tablica piętrowa TP12. Schemat strukturalny

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Rysunek nie może być przerysowywany lub kopiowany bez pisemnej zgody „WOJGRA"–elpro

Nr ark. 01 | format A4

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com